

КНМ 38220061000200748330 от 26.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. доверия 8 (3952) 40-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Братску и Братскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665717, г. Братск, ул. Янгеля, 10, тел. 41-55-79

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 124/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению "Вихорев-
ская средняя общеобразовательная школа № 101"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Братска и
Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А.

№ 124 от «26» сентября 2022 года

в период с «03» октября 2022 г. по «14» октября 2022 г.

Государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору
Чикановым Антоном Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана плано-
вых проверок на 2022 год на объекте Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 101" по адресу:
665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 101

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: директор МКОУ
«Вихоревская СОШ № 101» Серебренникова Ольга Григорьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных стропил и обрешетки кровли в здании МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Ст. 52 Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.</p> <p>Ст. 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений.</p> <p>1. В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.</p> <p>Ст. 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций.</p> <p>1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.</p> <p>2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в <u>таблице 21</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p> <p>13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>СП 2.13130.2020 от 09.12.2020 г.</p> <p>5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.</p> <p>5.4.5 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев.</p> <p>В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292* либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю,</p>	09.10.2023	

2.	Раздевалки и спортивный зал МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» не защищены системой обнаружения пожара, отсутствуют дымовые пожарные извещатели.	выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; ст. 4 - Техническое регулирование в области пожарной безопасности. ч. 3, ч. 4 ч. 1 ст. 6 - Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. ч. 2 ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. ч. 1 ст. 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади Таблица 1 – Здания.	09.10.2023	
3.	На объекте защиты МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ); Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента п.1 ч.2 ст.1; Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности п.4; Статья 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. ч.1,ч.2; ч. 7 ст. 83 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	09.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Серебрянникова О.Т.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор

г. Братска и Братского района по пожарному надзору

Чиканов Антон Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » октября 2022 г.



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813625

Владелец Дурных Ирина Александровна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024